

Техническое состояние многоквартирных домов по ул. Павлова

№ п/п	Перечень неисправностей, необходимые работы
№ 23	
1.	Отсутствует домофон
2.	Отсутствует информационный стенд
3.	Требуется замена светильников на лестничном марше
4.	Требуется косметический ремонт подъезда -100%
5.	Требуется окраска перил лестничного марша
6.	Требуется окраска перил крыльца
7.	Требуется ремонт коллектора в цокольном пространстве (утепление, ревизии, электроподогрев). На канализационном коллекторе и конвертовке имеется наледь.
8.	Требуется установить нащельники на смотровых окнах в чердачном помещении
9.	На фасадном газопроводе имеются повреждения лакокрасочного покрытия с коррозией. Требуется окраска.
10.	Ремонт дымоходов
№ 25	
1.	Требуется частичный ремонт фасада
2.	Отсутствует информационный стенд
3.	Отсутствует перегородка в месте расположения водяного узла
4.	Требуется косметический ремонт подъезда -100%
5.	Требуется окраска перил лестничного марша
6.	Требуется окраска перил крыльца
7.	Требуется ремонт коллектора в цокольном пространстве (утепление, ревизии, электроподогрев). На канализационном коллекторе и конвертовке имеется наледь.
8.	Требуется установить нащельники на смотровых окнах в чердачном помещении
9.	На фасадном газопроводе имеются повреждения лакокрасочного покрытия с коррозией. Требуется окраска.
10.	Ремонт дымоходов
№ 25а	
1	Установлено видеонаблюдение
2	Требуется ремонт домофона (не исправен магнитный замок)
3	Отсутствует перегородка в месте расположения водяного узла
4	В зоне водяного узла отсутствует отопительный прибор
5	Требуется мелкий косметический ремонт подъезда
6	Требуется окраска перил крыльца
7	Требуется ремонт коллектора в цокольном пространстве (утепление, ревизии, электроподогрев). На канализационном коллекторе и конвертовке имеется наледь.
8	Требуется установить нащельники на смотровых окнах в чердачном помещении
9	Ремонт дымоходов
10	На фасадном газопроводе имеются повреждения лакокрасочного покрытия с коррозией. Требуется окраска.
№ 27	
1	Требуется косметический ремонт фасада в зоне входной группы с окраской дверей
2	Требуется замена светильников на лестничном марше
3	Требуется мелкий косметический ремонт подъезда
4	Замена доводчика входной двери, установка ограничителя хода двери
5	Ремонт и регулировка подъездных окон
6	Требуется окраска перил крыльца
7	Требуется ремонт коллектора в цокольном пространстве (утепление, ревизии, электроподогрев). На канализационном коллекторе и конвертовке имеется наледь.
8	Требуется установить нащельники на смотровых окнах в чердачном помещении
9	Ремонт дымоходов
10	На фасадном газопроводе имеются повреждения лакокрасочного покрытия с коррозией.

	Требуется окраска.
	№ 27а
1	Требуется ремонт домофона
2	Отсутствует информационный стенд
3	Требуется ремонт дверей, откосов дверей (вход на лестничный марш 1-го этажа)
4	Требуется ремонт и регулировка входной двери, замена доводчика и установка ограничителя открывания двери.
5	Отсутствует перегородка в месте расположения водяного узла
6	В зоне водяного узла отсутствует отопительный прибор и замена во втором тамбуре
7	Регулировка подъездных окон
8	Требуется окраска перил крыльца
9	Требуется косметический ремонт подъезда -100%
10	Требуется окраска перил лестничного марша
11	Требуется ремонт коллектора в цокольном пространстве (утепление, ревизии, электроподогрев). На канализационном коллекторе и конвертовке имеется наледь.
12	Ремонт чердачной двери (люк)
13	Требуется установить нащельники на смотровых окнах в чердачном помещении
14	На фасадном газопроводе имеются повреждения лакокрасочного покрытия с коррозией. Требуется окраска.
15	Ремонт дымоходов
	№ 29
1	Требуется косметический ремонт фасада в зоне входной группы с окраской дверей
2	Требуется замена светильников на лестничном марше
3	Требуется замена стеклопакета на лестничном марше (1шт)
4	Требуется мелкий косметический ремонт подъезда
5	Замена доводчика входной двери.
6	Требуется частичная замена половой плитки
7	Требуется окраска перил крыльца
8	Требуется ремонт входной двери в цокольное пространство
9	Требуется установить нащельники на смотровых окнах в чердачном помещении
10	Отсутствует механический фильтр на вводе трубопровода холодного водоснабжения.
11	На фасадном газопроводе имеются повреждения лакокрасочного покрытия с коррозией. Требуется окраска.
12	Ремонт дымоходов
	№ 29а
1	Требуется косметический ремонт подъезда -100%
2	Требуется окраска перил лестничного марша
3	Требуется окраска перил крыльца
4	Частичный косметический ремонт крыльца
5	Требуется установить нащельники на смотровых окнах в чердачном помещении
6	На фасадном газопроводе имеются повреждения лакокрасочного покрытия с коррозией. Требуется окраска.
7	Ремонт дымоходов
	№ 31
1	Требуется замена входной двери
2	Требуется частичный ремонт фасада крыльца
3	Отсутствует информационный стенд
4	Отсутствует перегородка в месте расположения водяного узла
5	Требуется косметический ремонт подъезда -100%
6	Требуется окраска перил лестничного марша
7	Требуется окраска перил крыльца
8	Требуется установить нащельники на смотровых окнах в чердачном помещении
9	На фасадном газопроводе имеются повреждения лакокрасочного покрытия с коррозией. Требуется окраска.
10	Ремонт дымоходов
	№ 33

1	Требуется замена входной двери
2	Требуется ремонт половой плитки в холодном тамбуре
3	Отсутствует информационный стенд
4	Отсутствует перегородка в месте расположения водяного узла
5	В зоне водяного узла отсутствует отопительный прибор
6	Требуется косметический ремонт подъезда -100%
7	Требуется окраска перил лестничного марша
8	Требуется окраска перил крыльца
9	Требуется установить нащельники на смотровых окнах в чердачном помещении
10	На фасадном газопроводе имеются повреждения лакокрасочного покрытия с коррозией. Требуется окраска.
11	Ремонт дымоходов
№ 33а	
1	Отсутствует домофон
2	Требуется косметический ремонт фасада в зоне входной группы с окраской дверей
3	Отсутствует информационный стенд
4	Отсутствует перегородка в месте расположения водяного узла
5	Отсутствует отопительный прибор в холодном тамбуре и в зоне водяного узла
6	Требуется косметический ремонт подъезда -100%
7	Требуется окраска перил лестничного марша
8	Требуется окраска перил крыльца
9	Требуется установить нащельники на смотровых окнах в чердачном помещении
10	На фасадном газопроводе имеются повреждения лакокрасочного покрытия с коррозией. Требуется окраска
11	Ремонт дымоходов
№ 35	
1	Не работает домофон
2	Отсутствует информационный стенд
3	Отсутствует перегородка в месте расположения водяного узла
4	В зоне водяного узла отсутствует отопительный прибор
5	Требуется ремонт дверей (вход на лестничный марш 1-го этажа)
6	Ремонт, покраска входной двери, замена доводчика.
7	Вибрация ступеней лестничного марша между 1 и 2-ым этажами. Закрепить
8	Требуется мелкий косметический ремонт подъезда
9	Требуется окраска перил лестничного марша
10	Требуется окраска перил крыльца
11	Требуется установить нащельники на смотровых окнах в чердачном помещении
12	Требуется ремонт двери в чердачное помещение (люк)
13	На фасадном газопроводе имеются повреждения лакокрасочного покрытия с коррозией. Требуется окраска.
14	Ремонт дымоходов
№ 35а	
1	Требуется ремонт домофона
2	Отсутствует информационный стенд
3	Отсутствует отопительный прибор в холодном тамбуре
4	Требуется ремонт половой керамической плитки в тамбуре
5	Отсутствует перегородка в месте расположения водяного узла
6	В зоне водяного узла отсутствует отопительный прибор
7	Требуется косметический ремонт подъезда -100%
8	Требуется окраска перил лестничного марша
9	Требуется окраска перил крыльца
10	Требуется установить нащельники на смотровых окнах в чердачном помещении
11	На фасадном газопроводе имеются повреждения лакокрасочного покрытия с коррозией. Требуется окраска.
12	Ремонт дымоходов
№ 37	

1	Требуется частичный ремонт фасада
2	Отсутствует информационный стенд
3	Требуется ремонт дверей (вход на лестничный марш 1-го этажа)
4	Отсутствует перегородка в месте расположения теплового узла
5	В зоне теплового узла отсутствует отопительный прибор
6	Требуется мелкий косметический ремонт подъезда
7	Требуется окраска перил лестничного марша
8	Требуется окраска перил крыльца
10	Требуется ремонт коллектора в цокольном пространстве (утепление, ревизии, электроподогрев). На канализационном коллекторе и конвертовке имеется наледь.
11	Требуется установить нащельники на смотровых окнах в чердачном помещении
12	На фасадном газопроводе имеются повреждения лакокрасочного покрытия с коррозией. Требуется окраска.
13	Ремонт дымоходов
№ 37а	
1	Требуется косметический ремонт фасада в зоне входной группы с окраской дверей
2	Требуется окраска перил крыльца
3	Отсутствует перегородка в месте расположения водяного узла
4	Требуется установить нащельники на смотровых окнах в чердачном помещении
5	На фасадном газопроводе имеются повреждения лакокрасочного покрытия с коррозией. Требуется окраска.
6	Ремонт дымоходов
№ 39	
1	Требуется частичный ремонт фасада
2	Отсутствует домофон (кодовый замок входной двери не работает)
3	Отсутствует информационный стенд
4	Отсутствуют почтовые ящики
5	Требуется ремонт дверей (вход на лестничный марш 1-го этажа)
6	Требуется косметический ремонт подъезда -100%
7	Требуется окраска перил лестничного марша
8	Требуется окраска перил крыльца
10	Требуется ремонт коллектора в цокольном пространстве (утепление, ревизии, электроподогрев). На канализационном коллекторе и конвертовке имеется наледь.
11	Требуется установить нащельники на смотровых окнах в чердачном помещении
12	На фасадном газопроводе имеются повреждения лакокрасочного покрытия с коррозией. Требуется окраска.
13	Ремонт дымоходов
№ 39а	
1	Требуется косметический ремонт подъезда -100%
2	Требуется окраска перил лестничного марша
3	Требуется окраска перил крыльца
4	Отсутствует информационный стенд
5	Отсутствует перегородка в месте расположения теплового узла
6	В зоне теплового узла отсутствует отопительный прибор
7	Требуется замена розеток в тамбурах
8	Требуется ремонт двери в чердачное помещение
9	Требуется установить нащельники на смотровых окнах в чердачном помещении
10	На фасадном газопроводе имеются повреждения лакокрасочного покрытия с коррозией. Требуется окраска.
11	Ремонт дымоходов
№ 41	
1	Отсутствует домофон (кодовый замок входной двери не работает)
2	Отсутствует перегородка в месте расположения теплового узла
3	В зоне теплового узла отсутствует отопительный прибор
4	Требуется косметический ремонт подъезда -100%
5	Требуется окраска перил лестничного марша

6	Требуется окраска перил крыльца
7	Требуется установить нащельники на смотровых окнах в чердачном помещении
8	На фасадном газопроводе имеются повреждения лакокрасочного покрытия с коррозией. Требуется окраска.
9	Ремонт дымоходов
№ 41а	
1	Требуется ремонт коллектора в цокольном пространстве (утепление, ревизии, электроподогрев). На канализационном коллекторе и конвертовке имеется наледь.
2	Требуется установить нащельники на смотровых окнах в чердачном помещении
3	Вибрация ступеней лестничного марша между 1 и 2-ым этажами. Закрепить
4	На фасадном газопроводе имеются повреждения лакокрасочного покрытия с коррозией. Требуется окраска.
5	Ремонт дымоходов

Составил _____ / _____